

# ТОВ «Запорізьке Проектно-Експертне бюро»

м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського, 19-1

Тел./ф. (0612) 655-789 (061) 222-78-98

e-mail: info@nastroy.biz

www.nastroy.biz



## Технічний звіт

щодо можливості доступу маломобільних груп населення в нежитлове приміщення

по вул. Заводська, 9 в м. Запоріжжя

Шифр 10034

Замовник: ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище»

Директор підприємства  
Доцент, к. т. н.

М. А. Маркова

Заступник директора підприємства

Марков

Експерт будівельник

В. Кокошуєв

Інженер-проектувальник

В. О. Стельмах



м. Запоріжжя

2019 р.

Робота виконана на замовлення ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище».

Вхід до навчального закладу для маломобільних груп населення планується організувати через приміщення №51 (рис. 1), що знаходиться на першому поверсі будівлі. Потрібно оцінити можливість доступу до навчального закладу маломобільних груп населення.

Вхід до приміщення розташований з головного фасаду і здійснюється з ганку через пандус (рис. 1). Вхідні двері двостулкові з розмірами полотен 0,8 м та 0,4 м. Висота ганку щодо рівня тротуару — 390 мм. Пандус шириною 1,5 м, ухил підйому відповідає рекомендованому нормами [2].

Уздовж пандусу виконаний бортик. Поверхня пандусу виконана з шорсткої бруківки. Огорожа пандусу відсутня.

Таким чином, приміщення, яке обстежується, доступне для користування маломобільними групами населення. Для безпечного використання пандусу слід обладнати його огорожею.

## Висновки


1. Виконано огляд приміщення навчального закладу №51 та прилеглої до входу території для оцінки можливості користування маломобільними групами населення. Приміщення доступне для користування маломобільними групами населення, проте для безпечного використання пандусу необхідно обладнати його огорожею відповідно до [2].
2. Після виконання рекомендацій будівля може бути доступною для користування маломобільними групами населення.

## Список використаної літератури

### Нормативні посилання

- [1] ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Київ : Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2005 — 36 с.
- [2] ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Київ : Мінрегіон України, 2018 — 63 с.

# План 1-го поверху





МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА  
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000296

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ**  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

**Експерт**

*(найменування професії)*

Виданий про те, що **Кокошув Павло Вікторович**

*(прізвище, ім'я, по батькові)*

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(рішенням **Відповідної** секції Комісії

від **30.05.2012** № **2**, затвердженим президією

Комісії **31.05.2012 № 2-Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **31.05** **2012** року  
за № **259**.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і**

**споруд**

Дата видачі **31.05** **2012** року

**Голова (займає посаду голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії**



*(підпис)*

**Барзилович Д.В.**

*(прізвище, ім'я, по батькові)*

Пронуровано  
4 аркушів



*Григор'єв Р.В.*

*[Signature]*